MÉRETSOR ÁTVÁLTÁSA	
MÉRETSOR	GEBERIT MAPRESS ACÉLCSŐ
DN15	ø18×1,2
DN20	ø22×1,5
DN25	ø28×1,5
DN32	ø35×1,5
DN40	ø42×1,5
DN50	ø54×1,5
DN65	ø76,1×2

JELMAGYARÁZAT

- *Előremenő fűtési vezeték*
- *Visszatérő fűtési vezeték*
- *Elzáró*
- *Termoelektromos zóna szelep*
- *Mérő-szabályzó szelep (TA)*
- *Automata légtelenítő Flamco flexvent 1/2"*

MEGJEGYZÉS

- Az fűtési cső - hálózat anyaga Geberit Mapress kívül horganyzott acélcső, préskötéses idomokkal szerelve.
- A hőleadók Dunaferr-Lux-Uni beépített szelepes acéllemez lapradiátorok termosztatikus szeleptesttel ellátva .
- A termosztatikus szelep Heimeier V-exakt a szelepfej egységesen Heimeier-K típusú
-Légtelenítés a magaspontokon Falmco flexvent 1/2" automata légtelenítő beépítésével.
A csővezetékhálózat rögzítése függesztőszáras, csőbilincses
(gumibetétes) HILTI rendszerrel kell kiépíteni.

Meglévő csatlakozás az épületen kívüli szekunder távfűtésivezetékhez

Ø76 acél

Munka megnevezése:	Kodály Óvoda Tatabánya, Kodály tér 3.
	Központi fűtés alaprajz
Megrendelő:	Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatala Tatabánya, Fő tér 6.
Rajzszám:	GF-1
Méretarány:	1:50
Dátum:	2017. február
Cégjegyz. tervező:	Mrázik István G-7111-0079 Tatabánya, Bánhida tp. 122. 1/4. 20/9443604, mrazikistvan@gmail.com